



Україна
вул. І. Вишенського, 4а м. Рівне, 33027,
тел. +38 (0362) 65 39 31, факс + 38 (0362) 65 39 29
e-mail: ndirekonstr_rivne@ukr.net

Міністерство розвитку громад та територій України

Державне підприємство
Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
"НДІпроектреконструкція"
Рівненська філія

Сертифікат на інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості
ГІП Дубіч Л.В. серія АР №018042 від 09.12.2021 р.
Свідоцтво № 01166 від 29.04.2022 р.
Сертифікат на обстеження будівель
Експерт Шевченко А.В. серія АЕ № 006668 від 29.12.2021 р.
Свідоцтво №1493 від 24.11.2022 р.

Замовник: **Заклад професійної (професійно-технічної) освіти
«Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж»**

Замовлення № 06/26

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

№ 06/26 від 08.04. 2026 р.

щодо забезпечення доступності особам з інвалідністю
та іншим маломобільним групам населення до будівлі та приміщень
закладу професійної (професійно-технічної) освіти
«Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж»
на вул. Демократична, 15 в м.Сарни
Сарненського району Рівненської області

Директор філії

ГІП

Відповідальний виконавець-
експерт

Кудря О.М.

Дубіч Л.В.

Шевченко А.В.



м. Рівне – 2026 р.

**Експертний висновок
№ 06/26 від 08.04.2026 р.**

щодо забезпечення доступності особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення до будівлі та приміщень закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж» на вул. Демократична, 15 в м.Сарни Сарненського району Рівненської області

Аналіз забезпечення доступності приміщень закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж» на вул. Демократична, 15 в м.Сарни Сарненського району Рівненської області для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення проведено у відповідності до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення.» (надалі - ДБН).

Технічний стан будівлі, приміщень та шляхів пересування осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення та безперешкодність їх переміщення до приміщень закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж» на вул. Демократична, 15 в м.Сарни Сарненського району Рівненської області визначений у відповідності до ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їх технічного стану. Механічний опір та стійкість».

Відповідальний виконавець: провідний експерт будівельний з технічного обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки) - сертифікат АЕ006668 від 29.12.2021р.

Будівля закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж» двоповерхова з підвалом під частиною будівлі. Головним фасадом будівля орієнтована на вул.Демократичну.

На перший поверх будівлі влаштовано два входи з головного фасаду, один вхід здійснюється у сходову клітку. Другий вхід, що буде використовуватися в якості «доступного», здійснюється з головного фасаду через внутрішній тамбур будівлі.

В будівлі коледжу розміщені навчальні кабінети, допоміжні та підсобні приміщення, коридори, санвузли, дві сходові клітки та вхідний тамбур.

Технологічний процес в закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж» на вул. Демократична, 15 в м.Сарни Сарненського району Рівненської області організований таким чином, що студенти та інші відвідувачі, у тому числі люди з інвалідністю та інші маломобільні групи населення, потрапляють із «доступного» зовнішнього входу з головного фасаду через двері у внутрішній тамбур шириною 2,8м, далі – в загальний коридор, що має ширину 4.20м, з коридору здійснюється доступ в навчальні кабінети закладу.

Місцями цільового відвідування студентів, у тому числі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, є наступні приміщення: кабінет «Правила дорожнього руху», кабінет «Трактори», кабінет «Інформатика, інформаційні технології» та кабінет «Спецтехнологія з підготовки обліковців», кабінет «Будова автомобіля», кабінет «Спецтехнологія з підготовки кравців», кабінет «Дистанційного навчання».

				06/26 - ОБ		
Зм.	Підпис	Дата				
ГП	Дубовий	04.26	Експертний висновок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Відпов. фах	Шевченко	04.26		ТЗ	1	2
Перевіряє	Шевченко	04.26		РФ		
Склала	Шевченко	04.26		«НДІпроектреконструкція»		

навчальні приміщення, що використовуються для навчання студентів та в тому числі осіб з інвалідністю і інших маломобільних груп населення, розташовані на першому поверсі будівлі.

В будівлі влаштований санвузол, що складається з умивальника та окремих кабінок. Одна з кабінок, яка буде використовуватися для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, розмірами 1.65x1.8м обладнана унітазом, рукомийники встановлені в приміщенні умивальника. Біля унітазу та рукомийника влаштовані металеві поручні.

Двері, що ведуть в санвузол, мають ширину 0.9м в просвіті.

«Доступний» вхідний ганок з головного фасаду будівлі складається з вхідного майданчика, розмірами 2,6x2,2 м висотою 2 см. Над вхідним ганком влаштований козирок з металоконструкцій.

Технічний стан вхідного ганку в будівлю згідно ДСТУ 9273:2024 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їх технічного стану. Механічний опір та стійкість» оцінюється як **1 — нормальний**, конструкції пошкоджень чи дефектів не мають.

На вході в будівлю встановлені металопластикові двопілкові засклені вхідні двері розмірами 1.64x2.1м, з шириною полотна в просвіті 0.8м, що відповідає нормам п. 6.1.3.1 ДБН, з висотою порога 2см, що також відповідає п.6.1.4 норм ДБН.

На входах в приміщення навчальних кабінетів встановлені двопілкові дерев'яні двері шириною 1.24м, в просвіті не менше 0.8м, з порогами не більше 2см, що відповідає нормам ДБН.

Технічний стан конструкцій будівлі закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж» на вул. Демократична,15 в м.Сарни Сарненського району Рівненської області залежно від стану несучих та огорожуючих конструкцій оцінюється як **1 — нормальний**.

Підсумовуючи вище викладене та аналізуючи доступність будівлі та приміщень закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж» на вул. Демократична,15 в м.Сарни Сарненського району Рівненської області та шляхів пересування осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення і їх конструкцію, фахівці РФ «НДІпроектреконструкція» прийшли до висновку, що **доступність** місць цільового відвідування та навчання, а також **безперешкодність переміщення** осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлі та приміщеннях згідно вимог змін №1,2,3 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» **забезпечена**.

Приміщення аграрно-технологічного професійного коледжу на вул. Демократична,15 в м. Сарни Сарненського району Рівненської області, в яких Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж» провадитиме свою діяльність, **відповідають вимогам доступності будівель та приміщень** для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Експерт з технічного обстеження будівель та споруд
(Кваліфікаційний сертифікат
серія АЕ № 006668 від 29. 12.2021р.



Шевченко А.В.

							06/26 - ОБ	Арк.
								2
Зм.	Кіл-ть	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата			

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Асоціація експертів будівельної галузі
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 006668

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Шевченко Алла Вікторівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Провідний експерт будівельний

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 29.12.2021 № 119

(рішенням _____ секції Комісії від _____ № _____, затвердженим президією Комісії _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 29.12 2021 року за № 709.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд класу наслідків (відповідальності) ССЗ (значні наслідки).

Дата видачі 29.12 2021 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

М. П.

